

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
№ 02

Волховский муниципальный район
Ленинградской области

«16» февраля 2017г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Волховская средняя общеобразовательная школа №1»
- 1.2. Адрес объекта Ленинградская область Волховский район г.Волхов ул.Авиационная, д. 33
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 5609,4 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 24647 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1980, последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017 год, капитального _____
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Волховская средняя общеобразовательная школа №1» (МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №1»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Ленинградская область Волховский район г.Волхов ул.Авиационная дом 33

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Вид деятельности: образовательное учреждение
- 2.2. Объем услуг в установленных расчетных показателях для основного вида деятельности объекта: _____

3. Состояние доступности объекта

(приложение к настоящему акту – анкета обследования объекта социальной инфраструктуры)

4. Выводы:

4.1. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В		№1
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (о, к, г, у)		№2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (о, к, г, у)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (о, к, г, у)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (о, к, г, у)		№3-5
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (к, о, г, у)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

4.2. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект доступен частично избирательно – ДЧ-И (о, г, у). Необходимо провести по п.1. На территории, вдоль пути следования к зданию, необходимо: обозначить рельефную (тактильную) и контрастную полосы для движения пешеходов; установить ограждение пешеходных дорожек, обустроить автостоянку для инвалидов; разместить информацию об объекте (стенды, щиты и объемные рекламные устройства).

по п.2. Разместить на площадке, перед входом в здание, информационные устройства, табло, щиты с информацией о назначении, планировке и режиме работы объекта выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. Необходимо выделить контрастным цветом верхнюю и нижнюю ступень лестницы. Установить входные раздвижные двери.

по п.3. Необходимо выделить контрастным цветом верхнюю и нижнюю ступень лестницы, изменить высоту поручней. Установить непрерывные поручни с двух сторон. На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил предусмотреть рельефные обозначения этажей. Предусмотреть тактильные напольные указатели за 60 см перед лестницей вверху и внизу, применить различный по цвету материал ступеней.

Лестница не доступна для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, поэтому подъем может осуществляется только с помощью лестничного подъемника гусеничного для инвалидов SHERPA N 902.

по п.4. Выделить средства на закупку в актовом зале индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры. Обеспечить выделение в актовом зале мест для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске. Выделить специальное помещение для размещения собаки-проводника для инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения.

по п.5. У дверей санитарно-гигиенического помещения следует предусмотреть рельефный знак на высоте 1,35 м. Оборудовать доступную кабину системой тревожной сигнализации, обеспечивающую связь с помещением постоянного дежурного персонала.

по п.6. Необходимо оборудовать информационную систему: звуковую, тактильную.

5. Управленческое решение (проект)

5.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п /п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Обустройство парковки для инвалидов
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (текущий)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт (текущий)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР (обеспечение систем информации на объекте)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Ремонт (текущий)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

5.2. Период проведения работ: 2016 – 2030 годы
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

5.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
Объект будет полностью доступен для всех категорий инвалидов.

6. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Анкета обследования объекта социальной инфраструктуры на 16 листах.
2. Результаты фотофиксации на объекте: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Волховская средняя общеобразовательная школа №1» на 5 л.

Обследование провели:

Заместитель директора по АХР – Трухина Н.Ю.

Заместитель директора по безопасности – Ахмадеева Е.А.

Представитель родительского комитета – Прописнова И.А.

Председателя профкома – Косилова О.А.

Преподаватель – организатор
ОБЖ и допризывной подготовки технологии – Шмаков С.В.


(подпись)


(подпись)


(подпись)


(подпись)


(подпись)

Приложение к акту обследования № «02» от 16 февраля 2017г.

Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности	Фактическая величина, наличие		Примечание
			Предусмотрено по проекту	Выполнено дополнительно к проекту	
1	2	3	4	5	6
1 ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ					
Вход на территорию:	к	наличие			
ширина прохода, калитки, проема в ограждении	к, о, с	не менее 90 см	125 см	-	
Знак доступности учреждения		наличие	+	-	
Автостоянка посетителей:					
Расстояние до входа в здание	К, О	не более 50 м	не более 50 м	-	
Общее количество мест парковки		справочно	12	-	
Доля машино-мест для инвалидов	к, о	не менее 10%	-	-	Не выделено
Размер места со специальным знаком	к	350 x 500 см	-	-	Не выделено
Путь к главному (специализированному) входу в здание:					
Ширина полосы движения	К,о	Не менее 180 см	Более 180 см	-	
Декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию	К,о	Наличие	-	-	Отсутствует
Места отдыха	К,о	Через 200 м	-	-	Отсутствует

Приложение к акту обследования № «02» от 16 февраля 2017.

Съезд с тротуара на проезжую часть:		Наличие не менее 2	-	-	Отсутствует
Угол уклона	к	Не более 6 град	-	-	
Ширина	к	Не менее 100 см	-	-	
Высота бортового камня	к	Не более 4 см	-	-	
Открытая лестница на перепадах рельефа					Не предусмотрено
Высота ступени	О,с	Не более 12 см	-	-	
Глубина ступени	О,с	Не менее 35 см	-	-	
Единообразная геометрия ступеней	О,с	Наличие	-	-	
Ровная горизонтальная поверхность	О,с	Наличие	-	-	
Поручни непрерывные с двух сторон	О,с	Наличие	-	-	
Высота поручней от поверхности передвижения	О,с	90 см	-	-	
Горизонтальные завершения поручней с нетравмирующими окончаниями (длина)	О,с	30 см	-	-	
* в зависимости от типа установленных поручней:					
- диаметр поручней круглого сечения	о	30-50 мм	-	-	
- толщина поручней прямоугольного сечения		25-30 мм			
Рельефная (тактильная) полоса с конусообразными рифами перед лестничным маршем (вверху и внизу по всей ширине марша):	с		-	-	
- ширина тактильной полосы		не менее 50 см			
- расстояние тактильной полосы до кромки первой ступени марша		80 см			
Пандус на перепаде рельефа:			-	-	Нет перепада

Приложение к акту обследования № «02» от 16 февраля 2017г.

ширина пандуса	к	не менее 100 см	-	-	
угол уклона (отношение высоты к длине)	к	не более 5° (1/12)	-	-	
поручни с двух сторон	К, О	наличие	-	-	
высота непрерывных поручней от поверхности марша	к	70 см	-	-	
высота поручней от поверхности марша	О	90 см	-	-	
горизонтальные завершения поручня с не травмирующим окончанием	К, О	30 см	-	-	
в зависимости от типа установленных поручней: диаметр поручней круглого сечения	О		-	-	
толщина поручней прямоугольного сечения		30-50 мм 25-30 мм	-	-	
Съезд на проезжую часть:		наличие	-	-	
угол уклона (отношение высоты к длине)	К	не более 6° (1/10)	-	-	
ширина	К	не менее 100 см	-	-	
высота бортового камня	к	не более 4 см	-	-	
Рельефная (тактильная) полоса с конусообразными рифами перед пандусным маршем (вверху и внизу по всей ширине марша): ширина тактильной полосы расстояние от тактильной полосы до начала марша	с	не менее 50 см 80 см	-	-	
2. ВХОД (ВХОДЫ) В ЗДАНИЕ					
Крыльцо или входная площадка					

Приложение к акту обследования № «02» от 16 февраля 2017г.

высота входной площадки (крыльца) от уровня земли		Не установлен	130 см	-	
габариты площадки, ширина x глубина	к	220 x 220 см и более	764x628 см	-	
ограждение (при высоте площадки от уровня земли более 45 см)	к, о, с	наличие	+	-	
нескользящее покрытие	к, о, с, г	наличие	+	-	
навес для защиты крыльца, входной площадки от осадков	к, о, с, г	наличие	+	-	
<i>Лестница наружного входа</i>					
ширина лестничного марша	о, с	135 см и более	628 см	-	
высота ступени	о, с	не более 15 см	12 см	-	
глубина ступени	о, с	не менее 30 см	30 см	-	
единообразная геометрия (форма, профиль) всех ступеней	о, с	наличие	+	-	
ровная горизонтальная поверхность	к, о, с, г	наличие	+	-	
выделение контрастным цветом верхней и нижней ступеней (проступи и подступенка)	с	наличие	+	-	
Рельефная (тактильная) полоса с конусообразными рифами перед лестничным маршем (вверху и внизу по всей ширине марша): - ширина тактильной полосы - расстояние тактильной полосы до кромки первой ступени марша	с	не менее 30 см 60 см	-	-	Отсутствует
Поручни непрерывные с двух сторон:	о, с	наличие	+	-	
высота поручня от поверхности передвижения	о, с	90 см	+	-	

в зависимости от типа установленных поручней: диаметр поручней круглого сечения толщина поручней прямоугольного сечения	о	30-50 мм 25-30 мм	+	-	
горизонтальные завершения поручня с не травмирующим окончанием (длина)	о, с	30 см	+	-	
поручень вдоль стены, просвет жду поручнем и стеной	о, с	5 см и более	+	-	
дополнительные разделительные поручни при ширине 250 см и более	о, с	наличие	-	-	
Пандус наружного входа		наличие	+	-	
Количество маршей		Не установлено	-	-	
Ширина марша (сплошная поверхность)	к	100 см	+	-	
Уклон марша (отношение высоты к длине)	К, о	1/12	1/13	-	
Покрытие пандуса	К, о, с, г	Нескользящее	+	-	
Бортик с открытой стороны пандуса	К, о	5 см	-	-	
Разворотная площадка перед пандусом	к*	150 х 150 см	Более 150 х 150	-	
Промежуточная площадка при высоте крыльца более 0,8 м:	к	наличие не менее 150 х 100 см	170 х 170	-	
• прямая, длина х ширина	к	не менее 150 х 150 см			
• поворотная, длина х ширина	к				
Поручни непрерывные с двух сторон:	о, с	наличие	+	-	
высота поручня от поверхности передвижения	о, с	90 см	90	-	
в зависимости от типа установленных поручней: диаметр поручней круглого сечения толщина поручней прямоугольного сечения	о	30-50 мм 25-30 мм	50 мм	-	

Приложение к акту обследования № «02» от 16 февраля 2017.

горизонтальные завершения поручня с не травмирующим окончанием (длина)	о, с	30 см	30 см	-	
Рельефная (тактильная) полоса с конусообразными рифами перед лестничным маршем (вверху и внизу по всей ширине марша): - ширина тактильной полосы - расстояние тактильной полосы до кромки первой ступени марша	с	не менее 30 см 60 см	-	-	
Панели управления автоматизированных систем связи и открывания дверей (при наличии)					Не предусмотрено
рельефные кнопки	с	наличие	-	-	
высота расположения кнопок	к	90-110 см	-	-	
задержка времени действия сигнала на открывание дверей	к, о	не менее 15 сек	-	-	
Входная наружная дверь:					
ширина дверного проема (рабочая дверная створка)	к, о, с	не менее 90 см	90 см	-	
двери распашные (Р), автоматические (А)	к, о, с	наличие	+Р	-	
форма ручки двери - П-образная, дугообразная	к, о, с	наличие	+	-	Дугообразная
доводчик, усилие (из паспорта)	К, О	не более 2,5 Кге	2, 5 Кге	-	
задержка автоматического закрывания двери	К, О	5 сек и более	-	-	
При наличии прозрачного Полотна из ударопрочного Материала - яркая контрастная маркировка высотой не менее 10 см. и шириной не менее 20 см. от уровня пола.	с	120-150 см	+	-	
Рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом	с	наличие	-	-	
Внутренние размеры тамбура:					

Приложение к акту обследования № «02» от 16 февраля 2017г.

глубина x ширина тамбура	к	не менее 180x220 см, 150 x 220 см (жилые здания)	265x430 см	-	
высота порогов	к, о	2,5 см и менее	3 см	-	
освещенность	с	наличие	+	-	
<i>Дверь внутренняя:</i>					
ширина дверного проема (рабочая дверная створка)	к, о, с	не менее 90 см	85 см	-	Не соответствует
двери распашные (Р), автоматические (А)	к, о, с	наличие	+Р	-	
форма ручки двери - П-образная, дугообразная	к, о, с	наличие	+Д	-	
доводчик, усилие (из паспорта)	к, о	не более 2,5 Кгс	2,5 Кгс	+	
задержка автоматического закрывания двери	к, о	5 сек и более	-	+	
При наличии прозрачного полотна из ударопрочного материала - яркая контрастная маркировка высотой не менее 10 см и шириной не менее 20 см. эт уровня пола.	с	120-150 см	+	-	
Рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность на Участках пола перед входом	с	наличие	-	-	
<i>Лестница (при наличии перепада высот на пути от тамбура до уровня 1 этажа):</i>					<i>Нет перепада</i>
ширина марша	о	135 см и более			
высота ступени (подступенок)	о, с	не более 15 см			
глубина ступени (проступи)	о, с	не менее 30 см			
единообразная геометрия (форма, профиль) всех ступеней	о, с	наличие			

Приложение к акту обследования № «02» от 16 февраля 2011.

выделение контрастным цветом верхней и нижней ступеней (проступи и подступенка)	с	наличие			
Поручни непрерывные с двух сторон: • высота поручня от поверхности передвижения • горизонтальные завершения поручня с не травмирующим окончанием (длина)	к, о, с	наличие 90 см 30 см			
в зависимости от типа установленных поручней: - диаметр поручней круглого сечения - толщина поручней прямоугольного сечения	К, о	30-50 мм 25-30 мм			
Рельефная (тактильная) полоса с конусообразными рифами перед лестничным маршем (вверху и внизу по всей ширине марша): - ширина тактильной полосы - расстояние тактильной полосы до кромки первой ступени марша	с	не менее 30 см 60 см			
Поручень вдоль стены, просвет между поручнем и стеной	О, с	5 см и более			
Пандус внутренний (при наличии лестницы до уровня 1 этажа)					Не предусмотрено
Ширина марша	к	не менее 100 см	-	-	
Уклон (отношение высоты к длине)	К, О	не более 1/12	-	-	
Разворотная площадка перед пандусом (внизу и вверху)	К	не менее 150 x 150 см	-	-	
Поручни непрерывные с двух сторон: • высота поручня от поверхности передвижения • горизонтальные завершения поручня с не травмирующим окончанием (длина)	к, о, с	наличие 90 см 30 см	-	-	
в зависимости от типа установленных поручней: - диаметр поручней круглого сечения - толщина поручней прямоугольного сечения	К, о	30-50 мм 25-30 мм	-	-	

Приложение к акту обследования № «02» от 16 февраля 2017г.

Рельефная (тактильная) полоса с конусообразными рифами перед лестничным маршем (вверху и внизу по всей ширине марша): - ширина тактильной полосы - расстояние тактильной полосы до кромки первой ступени марша	с	не менее 30 см 60 см	-	-	
Платформа подъемная для инвалидов:					Не предусмотрено
вертикальная (В), Наклонная (Н)	К, О	Наличие	-	-	
Разворотные площадки	к	не менее 150 x 150 см	-	-	
3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ЗДАНИЯ					
Коридоры/холлы					
Ширина пути движения: при одностороннем движении при встречном движении с оборудованием и мебелью	К, о, с	не менее 150 см 180 см 120 см	250 см	-	
Глубина зоны перед дверью: на «себя» от «себя»	к к	не менее 150 см 120 см	150 см	-	
Разворотные площадки	к	не менее 140 x 140 см	не менее 140 x 140 см	-	
Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	к, о, с, г о к	не менее 1 ед. на этаж не менее 1 ед. на этаж	-	-	Отсутствуют
Навесное оборудование и выступы в зоне движения (на высоте от 70 до 200 см от уровня пола)	с, к	не более 10 см	-	-	Отсутствуют

Приложение к акту обследования № «02» от 16 февраля 2017г

Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверьми. ширина	с	60 см	-	-	Отсутствует
Лестница междуэтажная № 1:					
• ширина марша	о	135 см и более	135 см	-	
ширина ступени (подступенок)	о, с	не более 15 см	13 см	-	
глубина ступени (проступи)	о, с	не менее 30 см	32 см	-	
единообразная геометрия (профиль) всех ступеней	о, с	наличие	+	-	
выделение контрастным цветом верхней и нижней ступеней	с	наличие	-	-	
Поручни непрерывные с двух сторон:	к, о, с	наличие	-		Отсутствуют
• высота поручня от поверхности передвижения		90 см			
• горизонтальные завершения поручня с не травмирующим окончанием (длина)		30 см	97 см 10 см	-	
в зависимости от типа установленных поручней:	К, о				
- диаметр поручней круглого сечения		30-50 мм			
- толщина поручней прямоугольного сечения		25-30 мм	50 мм	-	
Рельефная (тактильная) полоса с конусообразными рифами перед лестничным маршем (вверху и внизу по всей ширине марша):	с		-	-	
- ширина тактильной полосы		не менее 30 см			
- расстояние тактильной полосы до кромки первой ступени марша		60 см			
поручень вдоль стены, просвет поручнем и стеной	К, о, с	5 см и более	-	-	
тактильная информация о номере этажа на поручнях* (на эвакуационных лестницах устанавливаются по возможности)	с	наличие	-	-	

Лифт пассажирский

Кабина:			-	-	Не предусмотрено
габариты (глубина x ширина)	к	не менее 140 x 110 см	-	-	
Ширина дверного проема	к	не менее 80 см	-	-	
Задержка времени автоматического закрывания дверей	к, о	15 сек и более	-	-	
Поручни	о	наличие	-	-	
Световая информация в кабине о движении лифта	к, о, г	наличие	-	-	
Звуковая информация в кабине о номере этажа	с	наличие	-	-	
Высота расположения кнопок вызова и управления лифтом	к	90- 110 см	-	-	
Тактильные (рельефные) указатели на панели управления	с	наличие	-	-	
Габариты площадки перед лифтом	к	не менее 150 x 150 см	-	-	
На лифтовой площадке - световая и звуковая информация о прибытии лифта	с, г	наличие	-	-	
Номер этажа напротив лифта, высота цифр	с	7,5 см	-	-	
Знак доступности*Поставляется в составе комплектующих лифта (при отсутствии рекомендуется установить по возможности)	к, с	наличие	-	-	
Пандус междуетажный					Не предусмотрено
• ширина марша (сплошная поверхность)	к	100 см и более	-	-	
• уклон марша (высота/длина)	к, о	не более 1/12	-	-	

Приложение к акту обследования № «02» от 16 февраля 2017г.

• нескользкое покрытие марша	К, О, с, г	наличие	-	-	
• бортик с открытой стороны марша	К, О	5 см и более	-	-	
Разворотная площадка перед пандусом	к	не менее 150 х 150 см	-	-	
Промежуточная площадка при высоте крыльца более 0,8 м: • прямая, длина х ширина • поворотная, длина х ширина	к к к	наличие не менее 150 х 100 см не менее 150 х 150 см	-	-	
Поручни пандуса двухсторонние непрерывные: • высота от поверхности марша • высота от поверхности марша • горизонтальные завершения поручня с не травмирующим окончанием	к О К, О, с	Наличие 70 см 90 см 30 см	-	-	
• в зависимости от типа установленных поручней: - диаметр поручней круглого сечения - толщина поручней прямоугольного сечения	о	30-50 мм 25-30 мм	-	-	
Рельефная (тактильная) полоса с конусообразными рифами перед пандусным маршем (вверху и внизу по всей ширине марша): ширина тактильной полосы	с	не менее 30 см	-	-	
- расстояние от тактильной полосы до начала марша		60 см	-	-	
Платформа подъемная для инвалидов: (Лестничный подъемник (гусеничный) SHEPRA № 902)					
вертикальная (В), наклонная (Н)	к, о	наличие	+Н	-	
Разворотные площадки	к	не менее 180 х 100	250 х 140	-	
Эскалатор	о	наличие	-	-	Не предусмотрено
Траволатор	к	наличие	-	-	Не предусмотрено

4. ЗОНЫ ЦЕЛЕВОГО ПОСЕЩЕНИЯ

Помещения различного функционального назначения					
Зона для маневрирования кресла-коляски	к	не менее 150 х 150 см	250х150 см	-	
Ширина проема двери в свету	к, о	не менее 90 см	90 см	-	
Жилые места в гостиницах, мотелях, пансионатах универсальные с учетом расселения любых категорий инвалидов(не менее 10%)* <i>включается только при обследовании гостиниц, кемпингов, мотелей</i>	к,о,с,г	наличие	-	-	
<i>Обслуживание через окно/прилавок №*</i> Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
Высота рабочей поверхности (стеллаж, прилавок)	к	80- 110 см			
Габариты зоны обслуживания	к	не менее 90 х 150 см			
<i>Обслуживание в кабине № *</i> Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
Ширина проема двери в свету	К, О	не менее 90 см	90 см	-	
Габариты зоны сидения, глубина	о	не менее 120 см	100 см	-	
Зона для кресла-коляски	к	не менее 150 х 150 см	100х100 см	-	
Стол с высотой рабочей поверхности	к, О	60 - 80 см	60-80 см	-	
<i>Кабина индивидуального обслуживания №*</i> Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
Ширина х глубина	к	не менее 160 х 180 см	-	-	
Место для сидения	о	наличие	-	-	

Приложение к акту обследования № «02» от 16 февраля 2017.					
Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	наличие	-	-	
Зал (зрительный, читальный, обеденный, ожидания и пр.)					
Доля мест для колясочников	К	не менее 2%	-	-	Отсутствуют
Ширина прохода к месту для колясочника	К	не менее 120 см	-	-	
Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	Г	не менее 1 шт. (при вместимости более 50 чел. не менее 4%)	-	-	
5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ					
Санузел					
Знак доступности помещения	К, О	наличие	+	-	
Зона для маневрирования кресла-коляски	К	Не менее 150x150	180x150 см	-	
Ширина дверного проема в санузел и в кабину в свету	К	не менее 90 см	95 см	-	
Универсальная кабина	К, О	не менее 1 ед.	-	-	
габариты кабины (минимальные глубина x ширина)	К	не менее 180 x 165 см	-	-	
зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	К	не менее 80 x 120 см	Не менее 80-120 см	-	
высота унитаза	К, О	45-60 см	45 см	-	
опорные поручни у унитаза:		наличие	+	-	
стационарные	К, О	наличие	+	-	

Приложение к акту обследования № «02» от 16 февраля 2017.

откидные (со стороны зоны для кресла-коляски)	К, О	наличие	-	-	
крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	наличие	-	-	
Раковина:					
зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	К	не менее 130 x 85 см	Не менее 130 x 115 см	-	
высота раковины			84 см	-	
опорный поручень (на уровне верхнего края раковины)	к О	75-85 см наличие	75 см.	-	
Тактильная направляющая полоса к писсуару (унитазу), осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	с	не менее 30 см	-	-	
Кнопка вызова экстренной помощи с выводом в комнату охраны, дежурного	К, О, с, г	наличие	-	-	
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские - 2%, женские - 5% от общего числа кабин)					
6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ					
Визуальные средства информации о предоставлении услуг и назначении помещений	г	наличие	+	+	
Надписи: размещение на высоте высота прописных букв освещенность	с, г к, с, г с с	наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие	170 см 2,5 см	-	Не соответствуют
Указатели, пиктограммы: размещение на высоте высота прописных букв освещенность	к, с с с	наличие не более 200 см не менее 7,5 см наличие	+	-	
Тактильные средства информации о предоставлении услуги:	С	наличие	-	-	Отсутствуют

Приложение к акту обследования № «02» от 16 февраля 2011 г.

высота размещения маркировка кабинетов приема со стороны ручки на кнопках управления лифта на поручнях лестниц на кабинках санитарно-бытовых помещений		60-110 см наличие наличие наличие наличие			
Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	не менее одной шт.	-	-	
Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	СГ	не менее одной шт.	-	-	
Таксофон: с автоматическим Перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	к	Наличие	-	-	
Речевые информаторы и маяки	с	Наличие	-	-	
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м ²	с	Наличие	-	-	
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	г, с	Наличие	+	-	
Малогабаритные аудиовизуальные информационно- справочные системы	к, о, с, г	Наличие	-	-	



БУЕТ
МЕ
АССЫ



фотопортрет № 2 Ш



фотограф № 3 Жу

спиральное № 4





Фотосъемка № 5.